

50407S

gedateerde versie
zat in dossier
Stadsdeel 70222

OPDRACHTBEVESTIGING
Ref: Opdrachtbonnummer 0412975

WERKOMSCHRIJVING T.B.V. TIJSTERMAN B.V. (Sloopwerken en
Asbestverwijdering)
2^E Jan v/d Heijdenstraat 87, 89, 91 t.g.v. brand 8 maart 2005

Blad
3

- Stempelwerk 1^e + 2^e verdiepingsvloer pand nr. 89 i.v.m. instortingsgevaar t.g.v. puinophoping t.b.v. waarborgen stabiliteit mandelige bouwmuren en spoedontruiming;
- slopen voorgevel pand nr. 89 tot aan borstwering 3^e bouwlaag i.v.m. instortingsgevaar (verankering ontbreekt en de combinatie van bluswater en hitte heeft metselwerk ernstig verzwakt);
- verankeren balklagen 3^e, 4^e en 5^e verdiepingsvloeren panden nr. 87 en 91 teneinde stabiliteit van de met nr. 89 mandelige bouwmuren te waarborgen (3^e, 4^e, 5^e verdiepingsvloeren en kap nr. 89 verbrand);
- slopen bouwvallige schoorstenen;
- slopen balkon 4^e bouwlaag nr. 89 i.v.m. instortingsgevaar;
- slopen mandelige bouwmuur t.p.v. 5^e bouwlaag panden nr. 89 en 91 i.v.m. instortingsgevaar;
- slopen kap + goten pand nr. 91 i.v.m. instortingsgevaar;
- slopen scheidingswanden 5^e bouwlaag pand nr. 91 i.v.m. instortingsgevaar (asbesthoudende bekleding!);
- waterdicht maken kap pand nr. 93 t.p.v. met 91 mandelige bouwmuur en regelen van hemelwaterafvoer;
- waterdicht maken kap pand nr. 87 t.p.v. met 89 mandelige bouwmuur en regelen van hemelwaterafvoer;
- het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen teneinde de veiligheid m.b.t. tot de belendingen van pand nr. 89 en de openbare ruimte te waarborgen.

Amsterdam, **07 APR. 2005**

Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Handhaving Bouwen & Wonen,



E. Paap